

## EMLÉKEZTETŐ

*Készült:* a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége hivatalos helyiségében (Veszprém, Arany János utca. 23.) 2007. szeptember 20.-án.

*Tárgy:* Nemesszalók Község Rendezési Tervének egyeztetése

<i>Jelen vannak:</i>	Réthalmi Tibor	Vízügyi Igazgatóság
	Fazekas Róbert	City Plus Bt.
	Szalay-Szabó Anita	City Plus Bt.
	Németh Kornél	City Plus Bt.

A Vízügyi Igazgatóság részéről Réthalmi Tibor és a tervet készítő City Plus Bt képviselői a 258-4/2007. ügyszámú levél alapján egyeztették Nemesszalók Község Rendezési Tervét.

- Jelenlévők megállapodtak abban, hogy a beépítendő falusias lakóterületet a Szabadság tér és a Malom utca között, csak a tervezett úttól nyugatra lehet beépíteni. Ezen területnek a 128,00 mBf szint alatt fekvő részein geodéziai felméréssel vizsgálni szükséges, hogy a Hajagos-patakából esetleg kilépő nagyvizek a beépítésre kijelölt területeket nem érik-e el? Amennyiben igen, úgy a Hajagos-patakából kilépő vizeknek a területről való kizárására a megfelelő intézkedést a beépítést megelőzően meg kell tenni. Elvi megoldásként szóba jöhet a terület feltöltése, a terület elöntését megakadályozó létesítmény kialakítása, a feltáró út megfelelő szintre történő kiépítése. Minden megoldásnál kiemelt figyelmet kell fordítani a terület csapadékvíz elvezetésének a megoldására. Nem maradhatnak az új és a régi lakóterület között lefolyás nélküli területek, és meg kell oldani, hogy a Hajagos-patakba csatlakoztatandó vízelvezető árkokon keresztül a területet a víz ne önthesse el. Az út engedélyezési eljárásába a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, mint a csapadékvizeket befogadó vízfolyás kezelőjét, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint szakhatóságot be kell vonni.
- Jelenlévők megegyeztek abban, hogy a Helyi Építési Szabályzatban rögzítésre kerül, hogy külterületen a Hajagos patak menti 200-200 m-es sávot érintő építkezési tevékenység során az engedélyezési eljárásba a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, mint kezelőt és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint szakhatóságot minden esetben be kell vonni.

- A Szabadság téren, az iskola és a Hajagos patak közötti, a község ivóvíz ellátását biztosító vízmű, valamint a Malom utcai szennyvíz átemelő a tervlapokon ábrázolásra került.

Kmf.



Réthalmi Tibor Vízügyi Igazgatóság



Fazekas Róbert City Plus Bt.



Szalay-Szabó Anita City Plus Bt.



Németh Kornél City Plus Bt.